

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МАДОУ № 37

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) г. Армавир Тимирязева 70

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МАДОУ детский сад № 37; ИНН - 2302030830; Юридический адрес: 352932, г. Армавир, ул. Тимирязева, 70; Заведующий - Суспицына Елена Александровна; тел.: (86137) 5-75-37

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2302030830

Телефон: (86137) 5-75-37

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 12.2020

Фактическая дата обследования: 09.12.2020

Организация: МАДОУ детский сад № 37

Должность лица: Заведующий

ФИО: Суспицына Елена Александровна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Наличие	п. 4.1.3
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Не требуется	п. 4.1.8
Вход				
Лестница на входе наружная				
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	51261)
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Соответствует	п. 4.1.14
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Соответствует	п. 4.1.14
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 Х 1,5 м.	Соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Наличие	п. 4.1.15
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	Соответствует	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.3
Дверь входная наружная				

Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных половен дверей	С		наличие	Не требуется	п. 5.1.5
Тамбур (глубина x ширина)					
Тамбур (глубина x ширина)	К		не менее 1,5 x 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д.10
Дверь входная внутренняя					
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных половен дверей	С		наличие	Наличие	п. 5.1.5
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К		не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К		не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С		не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7

Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)						
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Наличие	п. 5.2.9		
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.2.15		
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.2.15		
Горизонтальное завершение поручня вверх и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Соответствует	п. 5.2.10		
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Наличие	п. 5.2.16		
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и внизу	С	наличие	Наличие	п. 5.2.10		
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Наличие	п. 5.2.12		
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)						
Высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	Не требуется	п. 5.2.13		
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 5.2.13		
Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	Не требуется	п. 5.2.13		
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Не требуется	п. 5.2.13		
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	Не требуется	п. 5.2.15		
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	Не требуется	п. 5.2.15		
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	Не требуется	п. 5.2.15		
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К	0,9 - 1,0 м.	Не требуется	п. 5.2.15		

(расстояние между поручнями)						
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	Не требуется		п. 5.2.15	
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	Не требуется		п. 5.2.14	
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Наличие		п. 5.2.13	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует		п. 5.1.4	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует		п. 5.1.4	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется		п. 5.1.5	
Зона оказания услуги						
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.						
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	Соответствует		п. 7.1.7	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	Соответствует		п. 7.1.7	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	Соответствует		п. 7.1.7	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	Не требуется		п. 7.1.9	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Не требуется		п. 7.1.9	

Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не менее 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.3.2	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Наличие	п. 5.3.6	
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д.11	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д.11	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д.11	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д.11	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Наличие	п. 5.3.3; рис. Д.11	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Наличие	п. 5.3.6	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели	К, С, Г, У	наличие	Наличие	п. 5.5.1	

направления движения				
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	Наличие	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	Наличие	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С, У	наличие	Не требуется	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	Наличие	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект доступен	Степень доступности объекта				Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г	К	О	С	Г
X	X	X	X	X	X	X	X	X

Объект недоступен					
-------------------	--	--	--	--	--

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Участки и территории доступны
Вход	Вход доступен
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) доступны
Зона оказания услуги	Зона оказания услуги доступна
Санитарно-гигиеническое помещение	Санитарно-гигиеническое помещение доступно
Средства информации	Средства информации предусмотрены

«09» декабря 2020 г.
Дата составления Паспорта

Специалист-эксперт УСЗН в городе Армавире
Должность лица, составившего Паспорт



О.Н. Фисенко
Ф.И.О.